

Wrocław, dnia 17.10.2022 r.



## **KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

### **1. Basen rekreacyjny**

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 28.05.2021 poziom chlor wolny 0,40 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l)  
poziom pH 7,25 (wymagany 6,5-7,6)  
Temperatura 32,5 stopni C

### **2. Jacuzzi**

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 25.05.2021 poziom chlor wolny 0,92 g/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l)  
poziom pH 7,35 (wymagany 6,5-7,6)  
Temperatura 35,8 stopni C