

Wrocław, dnia 27.03.2023 r.



## **KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY**

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

### **1. Basen rekreacyjny**

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 27.03.2023    poziom chlor wolny 0,38 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l)  
                              poziom pH 7,06            (wymagany 6,5-7,6)  
                              Temperatura 33,0 stopni C

### **2. Jacuzzi**

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 27.03.2023    poziom chlor wolny 0,89 g/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l)  
                              poziom pH 7,0                    (wymagany 6,5-7,6)  
                              Temperatura 36,2 stopni C