Wrocław, dnia 23.05.2022 r.

# KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

## 1. Basen pływacki 25 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

| | | |
|---|---|---|
| Od dnia 28.05.2021 | poziom chlor wolny 0,47 g/l | (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l) |
| | poziom pH 7,08 | (wymagany 6,5-7,6) |
| | temperatura 28,4 stopni C | |

## 2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

| | | |
|---|---|---|
| Od dnia 28.05.2021 | poziom chlor wolny 0,32 g/l | (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) |
| | poziom pH 7,14 | (wymagany 6,5-7,6) |
| | Temperatura 32,4 stopni C | |

## 3. Basen - brodzik

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

| | | |
|---|---|---|
| Od dnia 25.05.2021 | poziom chlor wolny 0,38 g/l | (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l) |
| | poziom pH 7,00 | (wymagany 6,5-7,6) |
| | Temperatura 33,6 stopni C | |