Wrocław, dnia 21.06.2022 r.

KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. Basen pływacki 25 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 28.05.2021	poziom chlor wolny 0,52 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,6 g/l)
	poziom pH 7,08	(wymagany 6,5-7,6)
	temperatura 28,6 stopni C	

2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 28.05.2021	poziom chlor wolny 0,34 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
	poziom pH 6,90	(wymagany 6,5-7,6)
	Temperatura 32 stopni C	

3. Basen - brodzik

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 25.05.2021	poziom chlor wolny 0,36 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
	poziom pH 6,94	(wymagany 6,5-7,6)
	Temperatura 33,1 stopni C	