

Wrocław, dnia 12.09.2022 r.



KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

1. Basen rekreacyjny

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 28.05.2021 poziom chlor wolny 0,35 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l)
poziom pH 7,32 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 32,2 stopni C

2. Jacuzzi

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 25.05.2021 poziom chlor wolny 0,93 g/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l)
poziom pH 7,25 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 35,7 stopni C