Wrocław, dnia 21.11.2022 r.

KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. Basen pływacki 25 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 28.05.2021	poziom chlor wolny 0,48 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,6 g/l)
	poziom pH 7,00	(wymagany 6,5-7,6)
	temperatura 28,6 stopni C	

2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 28.05.2021	poziom chlor wolny 0,32 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
	poziom pH 7,06	(wymagany 6,5-7,6)
	Temperatura 32,0 stopni C	

3. Basen - brodzik

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 25.05.2021	poziom chlor wolny 0,36 g/l	(wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
	poziom pH 7,15	(wymagany 6,5-7,6)
	Temperatura 31,8 stopni C	