

Wrocław, dnia 05.12.2022 r.



KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. Basen pływacki 25 m

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 28.05.2021 poziom chlor wolny 0,52 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l)
 poziom pH 7,00 (wymagany 6,5-7,6)
 temperatura 28,86 stopni C

2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 28.05.2021 poziom chlor wolny 0,35 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
 poziom pH 6,95 (wymagany 6,5-7,6)
 Temperatura 31,5 stopni C

3. Basen - brodzik

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 25.05.2021 poziom chlor wolny 0,34 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
 poziom pH 7,24 (wymagany 6,5-7,6)
 Temperatura 32,0 stopni C