

Wrocław, dnia 27.03.2023 r.



KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

1. Basen rekreacyjny

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 27.03.2023 poziom chlor wolny 0,38 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l)
 poziom pH 7,06 (wymagany 6,5-7,6)
 Temperatura 33,0 stopni C

2. Jacuzzi

- woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.

Od dnia 27.03.2023 poziom chlor wolny 0,89 g/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l)
 poziom pH 7,0 (wymagany 6,5-7,6)
 Temperatura 36,2 stopni C