Wrocław, dnia 04.12.2023 r.

KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Strzegomska

ul. Strzegomska 210-212, Wrocław 54-432

1. Basen rekreacyjny

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 04.12.2023 poziom chlor wolny 0,38g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 mg/l)
poziom pH 7,12 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 32,4 stopni C

2. Jacuzzi

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 04.12.2023 poziom chlor wolny 0,88 mg/l (wymagany od 0,7 do 1 mg/l)
poziom pH 7,12 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 36,7 stopni C